



INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a.s.
třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín
ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ DIVIZE ZKUŠEBNICTVÍ

vystavuje

ATEST

č. 472108617

na vzorek:

Pryžová deska E628 černé barvy (z EPDM)

zadavatele:

Semperflex Optimit, s.r.o.
Vítkovská 391/29, 742 35 Odry
IČ: 26425173

Vyhodnocení stanovených parametrů:

Hodnocené technické parametry výluhových zkoušek vyhovují hygienickým požadavkům daným § 3 odst. 3 **Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody** kladeným na výrobky určené ke krátkodobému styku s pitnou vodou, jejichž plocha ve styku s pitnou vodou nepřesahuje 100 cm² nebo poměr jejich plochy ku ploše všech ostatních výrobků (materiálů) v rozvodné vodovodní síti je menší než 1:1000, resp. je menší než 1:100 u vnitřního vodovodu.

Hodnocené vzorky neovlivňují senzorické vlastnosti pitné vody za poměru 1 cm² plochy vzorku : 25 cm³ a více vody.

Tento atest se vydává na základě dokumentů: Zkušební protokol akreditované laboratoře č. 472108617, ze dne 16. 10. 2015 a Atest č. 472105803, ze dne 6. 9. 2012. Oba dokumenty byly vydané Institutem pro testování a certifikaci a.s. Zlín.

Datum vystavení: 16. 10. 2015
Platnost atestu: 31. 10. 2018



Ing. Jiří Samsonek, Ph.D.
vedoucí zkušební laboratoře

Podmínky použití Atestu a související informace:

1. Atest se vztahuje pouze ke vzorku námi zkoušenému.
2. Atest zůstává v platnosti, pokud nedojde ke změnám výrobní technologie, použitých materiálů a norem nebo příslušných předpisů, avšak nejdéle do data platnosti Atestu.
3. Pokud se na výrobek vztahují další požadavky národních nebo EU legislativních předpisů, ATEST nenahrazuje postupy a dokumenty nezbytné k posouzení shody s těmito předpisy